

Касательно **стабилизатора напряжения для котла - его выдают за счёт застройщика** и !требуют, чтобы котёл ни в коем случае без него не работал, иначе при поломке гарантия уже не будет действовать.

А вот батареи следует проверить сразу - т.е. они просто должны быть и быть подключены. И должны быть установлены не впритык к стене (3-4 см от стены).

Проверить целостность внешнего утепления, козырьки и отливы на окнах - должны быть на месте и не поломаны/погнуты.

По окнам:

должны быть укомплектованы ручками, фурнитура должна работать во всех режимах, если есть претензии - пишите в акте, пришлют оконщиков и отрегулируют.

**Для мансардников -**

Должны быть «ключики» для открытия мансардных окон.

**Благодарность:**

**Mr.Di** (с сайта автоюа), **Юрий, Marina, kashi, silent\_1002, Elenochka, nickname**